

阜平县2026年四季度220千伏主变分布式光伏可开放容量公示表

序号	县城	乡镇/街道	所带村/街道	供电220千伏变电站	该县城供电220千伏主变名称	考虑在途项目后可开放容量(MW)	评估等级	备注	
1	阜平县	阜平镇、王林口镇、北果园镇、城南庄镇、大台乡、龙泉关镇、夏庄乡、砂窝镇、史家寨乡、吴王口乡、天生桥镇、平阳镇、台峪乡	阜平镇(白河村、高阜口村、大石坊村、小石坊村、槐树庄村、嵩路头村、海沿村、苍山村、青沿村、胡平沟村、大道村、黄岸底村、城厢村、照旺台村、牛栏村、燕头村、葛达头村、西沟村)、王林口镇(东庄村、瓦泉沟村、寺口村、神台村、南裕村、西庄村、方太口村、董家沟口村、东王林口村、刘家沟村、马坊村、马沙沟村、前岭村、五丈湾村、西王林口村)、北果园镇(张家庄村、营岗村、小花沟村、下庄村、细沟村、吴家沟村、魏家峪村、抬头湾村、水泉村、倪家洼村、李家庄村、惠民湾村、黄连峪村、广安村、光城村、固镇村、古洞村、革新庄村、东山村、东城铺村、店房村、崔家庄村、草场口村、卞家峪村、北果园村、半沟村、槐树底村)、城南庄镇(宋家沟村、城南庄村、北工村、石猴村、顾家沟村、谷家庄村、后庄村、南台村、万宝庄村、华山村、大岸底村、井沟村、北桑地村、栗树槽村、马兰村、向阳庄村、南安村、福子峪村、三官村、麻棚村、易家庄村)、大台乡(大台村、碳灰铺村、东台村、老路渠村、苇子沟村、坊里村、场坊村、柏崖村、大连地村、东板峪店村)、龙泉关镇(平石头村、北刘庄村、八里庄村、青羊沟村、顾家台村、骆驼湾村、黑林沟村、大湖卜村、印砂石村、西刘庄村、黑崖沟村、龙泉关村)、夏庄乡(夏庄村、菜池村、二道庄村、面盆村、羊道村)、砂窝镇(砂窝村、龙王庄村、龙王沟村、百亩台村、下堡村、上堡村、盘龙台村、黑印台村、碾子沟门村、林当沟村、仙湾村、砂台村、大柳树村、河彩村、全庄村)、史家寨乡(段庄、铁岭口、口子头、草垛沟村)、吴王口乡(吴王口村、桃园平村、石滩地村、邓家庄村、周家河村、不老台村、黄草洼村、岭东村、南庄旺村、寿长寺村、银河村、山岔村、北辛庄村)、天生桥镇(不老树村、龙王庙村、大车沟村、北粟元铺村、南粟元铺村、红草河村、塔沟村、罗家庄村、天生桥村、西下关村、沿台村、朱家营村、大教厂村)、平阳镇(平阳村、各老村、山咀头村、台南村、北水峪村、上平阳村、白家峪村、罗峪村、土门村、冯家口村、立彦头村、铁岭村、白山村、王快村、北庄村、长角村、东板峪村、黄岸村、石湖村、车道村、皂火峪村)、台峪乡(台峪村、白石台村、营尔村、井儿沟村、吴家庄村、平房村、王家岸村、庄里村、康家峪村)。	黄岸220千伏站	220kV黄岸站#2主变	3.33	绿色	-	
					220kV黄岸站#1主变	3.33	绿色	-	
			王林口镇、史家寨乡、阜平镇	王林口镇(马驹石村、辛庄村、上庄村、南刁窝村、南湾村)、史家寨乡(葛家台村、北辛庄村、红土山村、槐场村、巴里村、董家村、史家寨村)、阜平镇(第一山村、大元村、石湖村、龙门村、楼房村、木匠口村、法华村、三岭会村、色岭口村、上东槽村、石漕沟村、东漕岭村、柳树底村、土岭村)无可开放容量。	东杨220千伏站	220kV东杨站#2主变	0.00	红色	若在本设备所供区域内开发分布式光伏项目，为保证不发生反向重过载，在项目100%配储的同时，区域内还应至少增配9.22兆瓦的储能等灵活调节资源。
						220kV东杨站#3主变	0.00	红色	若在本设备所供区域内开发分布式光伏项目，为保证不发生反向重过载，在项目100%配储的同时，区域内还应至少增配6.81兆瓦的储能等灵活调节资源。
1.因暂无渠道获取准确的已备案分布式电源项目数据，暂不开展可开放备案容量测算，评估等级按照考虑在途项目后县城可开放容量评估。 2.考虑在途项目后可开放容量，指评估时刻（本季度为2026年10月1日）除已并网及已受理但尚未并网的分布式电源外，电力系统可新增受理的分布式电源装机规模。 3.110千伏及以下主配变可开放容量请至所在辖区供电所或营业厅咨询。 4.可开放容量约束遵循下级服从上级的原则，本县所有220千伏主变供电区域新增的分布式电源并网容量总和不应超过本县考虑在途项目后的县城可开放容量。									

备注：

- 公示的分布式光伏可开放容量，是指评估时刻（本季度为2026年10月1日），该区域电网除去已并网的分布式电源（含已备案且计划当季度并网的分布式光伏）外，还能继续开发并网的分布式光伏容量规模。
- 各配变可开放容量请至所在辖区供电所或营业厅查询。